



116033

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области**

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области**

ТО в Вятскополянском районе

612964, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» октября 2021г., 15 час. 50 мин. N 017

(дата и время составления акта)

612964, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области Фалаховой Мадины Изваровны от 15.10.2021 № 017 на основании п.2 ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с наступлением срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Кировской области Е.А.Белоусовой 30.10.2020 года.

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 43210041000101230834.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (реестровый номер функции в федеральном реестре 313122070).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Напольских Ириной Валерьевной;

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты (эксперты) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан

Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г. Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.07.2015г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны" (КОГ ОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны), ИНН 4307004517, ОГРН 1034303502144, по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24,

1) деятельность организации, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность;

2) результаты деятельности организации, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

612961, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны" (КОГ ОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны), ИНН 4307004517, ОГРН 1034303502144, КПП 430701001, юридический адрес: 612961, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» октября 2021г с 11 час.40 мин. по «29» октября 2021 г 15 час 50 мин,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«18» октября 2021 с 11 часов 40 мин до 16 часов 00 мин - 04 часа 20 мин, 1 рабочий день;

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;

опрос;

получение письменных объяснений;

истребование документов;

отбор проб (образцов);

испытание;

экспертиза

в следующие сроки:

- 1) **осмотр** с "18" октября 2021 г., 12 час. 00 мин. по "18" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности организации по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);
- по результатам которого составлен: 18.10.2021, протокол осмотра № 6/н
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)
- 2) **истребование документов** "18" октября 2021 г., с 11 час. 40 мин. по 12 час. 00 минут по месту осуществления деятельности организации по адресу: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24 и по "20" октября 2021 г.,
- 3) **опрос** с "18" октября 2021 г., 15 час. 00 мин. по "18" октября 2021 г., 16 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности организации по адресу: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24
- по результатам которого составлен: 18.10.2021, протокол опроса № 6/н,
- 4) **отбор проб (образцов)** с "18" октября 2021 г., 11 час. 40 мин. по "18" октября 2021 г., 12 час. 45 мин. по месту осуществления деятельности организации по адресу: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24,
- по результатам которого составлен: 18.10.2021 протокол отбора проб (образцов) № 291.2 на 6-ти листах;
- 5) **инструментальные обследования** в следующие сроки с "18" октября 2021 г., 11 час. 40 мин. по "18" октября 2021 г., 12 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности организации по адресу: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24,
- по результатам которого составлен: протокол измерений параметров освещенности № 298.2-Ф от 18.10.2021 на 2-х л.,
инструментальные обследования в следующие сроки с "18" октября 2021 г., 12 час. 25 мин. по "18" октября 2021 г., 12 час. 25 мин. по месту осуществления деятельности организации по адресу: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д.24,
- по результатам которого составлен: протокол измерения температуры готовых блюд №22254.2 от 19.10.2021 на 1 л.
- 6) **испытание** в следующие сроки с "18" октября 2021 г., с 13 час. 00 мин по 19.10.2021 по месту осуществления деятельности Аккредитованного испытательного лабораторного центра (АИЛЦ) филиала ФБУЗ по адресу: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д. 17а
- по результатам которого составлены:
Протоколы лабораторных испытаний № 22255.2- 22259.2 от 19.10.2021 на 1 л., № 22260.2 от 19.10.2021 на 1 л. АИЛЦ филиала ФБУЗ;
- испытание в следующие сроки с "18" октября 2021 г., с 13 час. 00 мин по 22.10.2021 по месту осуществления деятельности Аккредитованного испытательного лабораторного центра (АИЛЦ) филиала ФБУЗ по адресу: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
- по результатам которого составлены:
протоколы лабораторных испытаний № 22245.2 от 22.10.2021 на 1 л., №22246.2 от 22.10.2021 на 1 л. АИЛЦ филиала ФБУЗ;
- испытание в следующие сроки с "18" октября 2021 г., с 13 час. 00 мин по 26.10.2021 по месту осуществления деятельности Аккредитованного испытательного лабораторного центра (АИЛЦ) филиала ФБУЗ по адресу: 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
- по результатам которого составлены:
протоколы лабораторных испытаний № 22247.2-22253.2 от 26.10.2021 на 1-м л. АИЛЦ филиала ФБУЗ;
- 7) **экспертиза** с "18" октября 2021 г. по "22" октября 2021 г. по месту нахождения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе по

адресу: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а

- по результатам которого составлены:

Экспертное заключение № 01-591-2021-ГЗ от 22.10.2021г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе на 2-х л.

Экспертиза с "18" октября 2021 г. по "27" октября 2021 г по месту нахождения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе по адресу: 612960, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а

- по результатам которого составлены:

Экспертное заключение № 01-602-2021-ГЗ от 27.10.2021г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе на 2-х л.

8) получение письменных объяснений с "29" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по "29" октября 2021 г., 15 час. 30 мин. по месту нахождения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе по адресу: 612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а

- по результатам которого составлены: 29.10.2021, письменные объяснения № 6/н.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица для участия в проверке,
- должностные инструкции, штатное расписание, приказы о приеме (переводе) на работу,
- программа производственного контроля, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля (утв. от 28.08.2020 г.),
- личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации, сведениями о прививках; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров в количестве 35 шт.,
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях,
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, (бутилированной) питьевой воды (декларации соответствия, ветеринарные справки);
- документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих отходов (договор (контракт) на оказание услуг № 7658-2021/ТКО от 25.03.2021 ОАО «Куприт», договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов с ООО «Экотех» от 16.09.2020 договор № 601/л.
- документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции,
- учетные медицинские документы (личные медицинские книжки в количестве 35 шт, договор от 01.10.2018 с пролонгацией с КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ», результаты лабораторных анализов на энтеробиоз, я/гельминтов).
- списочный состав детей по классам с указанием площади учебных кабинетов,
- расписание учебных (основных) и факультативных занятий, (календарный учебный график, учебный план) (Приказ № 29 от 09.07.2021, расписание уроков утв. 30.08.2021);
- списочный состав детей начальных классов с указанием роста ребенка и маркировки учебной мебели,
- технический паспорт помещений,
- гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температурно влажностного режима в складских помещениях,
- журнал бракеража готовой пищевой продукции, приказ на создание бракеражной комиссии № Приказом № 57 от 01.09.2021г , журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции,
- ведомость контроля за рационом питания,
- основное (организованное) меню, утвержденное руководителем организации (примерное двухнедельное меню), с 7-11 лет и с 11 лет до 18 лет,
- фактическое меню за период 27.09.2021 по 01.10.2021 и за 11.10.2021- 15.10.2021, 18.10.2021 для обучающихся возрастной группы с 7- до 11 лет),
- меню требование с 27.09.2021 по 01.10.2021 и за 11.10.2021- 15.10.2021, 18.10.2021 для

обучающихся возрастной группы с 7- до 11 лет)

- технологические карты блюд и кулинарных изделий для питания обучающихся за период с 27.09.2021 по 01.10.2021 и за 11.10.2021- 15.10.2021, 18.10.2021 для обучающихся возрастной группы с 7- до 11 лет)
- ежедневное меню основного (организованного) питания детей (27.09.2021 по 01.10.2021 и за 11.10.2021- 15.10.2021, 18.10.2021 для обучающихся возрастной группы с 7- до 11 лет),
- рекомендации по организации здорового питания детей,
- фактический рацион питания с указанием объемов порции, энергии и пищевых веществ (калорийность, количество белков, жиров и углеводов),
- документы, подтверждающие проведение ежедневных «утренних фильтров» у детей и сотрудников (журналы термометрии сотрудников и учащихся),
- документы, подтверждающие проведение обучения персонала по применению дезинфицирующих средств, сведения о проведении дезинфекции помещений, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий (порядок проведения дезинфекционных мероприятий, последовательность проводимых процедур, кратность обработки), (представлены журналы проведения инструктажей, обучения персонала по применению дезинфицирующих средств, проведения дезинфекции помещений, инструкций по проведению дезинфекционных мероприятий, порядок проведения дезинфекционных мероприятий) (копии инструкций: Инструкция № 1 по профилактике коронавирусной инфекции от 15.08.2021, инструкция по действию персонала №2, №3, №; от 31.08.2020 с ознакомлением под роспись 17 сотрудников., положение о санитарном содержании помещений от 31.08.2020).
- документы, подтверждающие закупку дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, кожных антисептиков (представлены чеки, накладные, свидетельство о государственной регистрации, декларации о соответствии, инструкции по применению на дезинфицирующие средства «Ника-хлор» (изг. ООО «НПФ «Геникс»); кожный антисептик «Тетрасепт».
- графики проведения уборок, проветривания, дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в помещениях организации (представлен график генеральной уборки раз в неделю);
- документы, подтверждающие наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),
- приказы на лиц, ответственных за проведение мероприятий по дезинфекции помещений и контроля проводимых мероприятий (Приказы: № 31 от 27.08.2021 « Об утверждении режима работы в 1 полугодии 2021-22 учебного года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»; № 32 от 27.08.2021 «О назначении лиц, ответственных за проведение термометрии учащихся и сотрудников»; № 35 от 27.08.2021 «О проведении генеральных уборок и назначении лиц, ответственных за их проведение»; № 36 27.08.2021 «О назначении лиц, ответственных за проведение ежедневной влажной уборки»; №37 27.08.2021 «Об обеспечении условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, обеспечении постоянного их наличия, а также о назначении ответственных лиц»; от 18.05.2021 «О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений»);
- Заведена документация: «Журнала регистрации показаний термометрии с данными температуры от 37,1 и выше» (Приказ № 33 от 27.08.2021), План маршрутизации лиц с температурой 37,1 и выше с указанием направления движения, мест изоляции» (Приказ № 34 от 27.08.2021).
- сведения (документы) о применении в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха, паспорта на устройства для обеззараживания воздуха (настенный «дезар-Кронт» -802, облучатель-рециркулятор медицинский «Armed» СН211-115), облучатель воздуха ультрафиолетовый ОВУ-3 «Солнечный бриз-3», настенный, представлены паспорта на рециркуляторы, график работы рециркулятора в соответствии с Приказом от 27.08.2021, журналом по обработке воздуха помещений рециркулятором, график проветриваний помещений);
- журнал контроля наработки часов оборудования по обеззараживанию воздуха,
- бесконтактные средства измерения температуры); - бесконтактный инфракрасный термометр:

модель ИК ДТ-8836М с инструкциями по применению.

- акт № 41 от 04.06.2021 от ООО «Алгоритм» об обследовании техническом состоянии вентиляционных систем и дымовых каналов.
- копия договора (муниципальный контракт) с ООО "Кировский областной центр дезинфекции" № 15-2021 от 11.01.2020г. на проведение дератизации, дезинсекции,
- акты выполненных работ от 25.05.2021, акты контроля качества проведенных обработок от 27.05.2021, акты выполненных работ по дератизации от 17.10.2021, акты контроля эффективности на площади 1000 кв.м., санитарный паспорт объекта;
- контроль эффективности на площади 1000 кв.м., дезинсекция от 25.05.2021,.
- договор на стирку спецодежды от 01.09.2021 года с ООО «Молот-Сервис»
- протоколы отбора проб (образцов) от 18.10.2021 № 291.2 на 6-ти листах;
- протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ: № 22245.2 от 22.10.2021 на 1 л., №22246.2 от 22.10.2021 на 1 л., № 22247.2-22253.2 от 26.10.2021 на 1 л.; № 22255.2- 22259.2 от 19.10.2021 на 1 л., № 22260.2 от 19.10.2021 на 1 л., протокол измерения температуры готовых блюд № 22254.2 от 19.10.2021 на 1 л.; протокол измерений параметров освещенности № 298.2-Ф от 18.10.2021 на 2-х л. Экспертное заключение № 01-591-2021-ГЗ от 22.10.2021г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе на 2-х л. в 1 экз., Экспертное заключение № 01-602-2021-ГЗ от 27.10.2021г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе на 2-х л.
- протокол осмотра от 18.10.2021 на 5-ти листах, протокол опроса от 18.10.2021 на 3-х листах, объяснение от 29.10.2021 на 1-м листе.
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.10.2021 № ЮЭ9965-21-288729583, поручение (предписание) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, отбора проб (образцов), инструментального обследования, испытаний № 0202-ВП от 15.10.2021, фотоматериалы.

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Замечания (Выводы): 1. Нарушены общие требования к эксплуатации помещений:

1. Нарушены общие требования к эксплуатации помещений:

1.1. В нарушение п.1 ст. 2, ст. 10, 11, ст. 24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., 2.11.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) имеются дефекты в отделке стен, пола, потолков в помещениях образовательного учреждения: имеются дефекты (повреждения) в отделке стен в учебных кабинетах начальных классов (для учащихся 3-го класса), повреждения на стене, окрашенной масляной краской в учебном кабинете для обучающихся детей с ТМНР на 1 этаже, в учебном кабинете № 3 (кабинет математики и СБО: социально-бытового ориентирования) стены местами зашпаклеваны без нанесения влагостойкого покрытия материалами, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств; отслоение в углу настенного покрытия водоземлюсионной краской с трещиной вдоль стены с переходом на потолок в учебном кабинете для занятий с логопедом № 2.

Нарушена отделка потолков, имеется отслоением побелки в местах заделки трещин в кабинете № 3 (математики и СБО), трещина на потолке в углу в кабинете начальных классов (3-го класса).

Имеются дефекты отделки потолочного покрытия после демонтажа потолочных люминесцентных светильников на светодиодные светильники в учебном кабинете географии, в учебном кабинете на 1 этаже для детей с ТМНР после проведения работ по смене расположения потолочных светильников, в учебном кабинете для начальных классов (2-го класса), совмещенного с компьютерным классом для занятий информатикой после проведения работ по замене потолочных светильников на светодиодные после демонтажа потолки зашпаклеваны без нанесения потолочного покрытия.

На потолках имеются следы от водяных разводов со следами ржавчины после протекания крыши в спортивном зале, в кабинете для занятий с логопедом № 2 (часть стены и потолок в углу). На момент проведения проверки следов от протекания крыши не обнаружено, проведены ремонтные работы.

Пол с дефектами покраски деревянной доски в учебном кабинете начальных классов (4-го класса) и в учебном кабинете для обучающихся начальных классов (2-го класса), совмещенным с компьютерным классом для занятий информатикой: деревянная доска зашпаклевана и покрашена масляной краской. Имеются дефекты покрасочного слоя - масляная краска вместе со шпатлевкой (циклевкой) отслаивается от деревянного основания пола. Имеются множественные щели между деревянными половицами с отслоением масляной краски, что не обеспечивает гладкость покрытия пола без дефектов.

Пол с дефектами покраски деревянной доски в учебном кабинете № 3 (математики и СБО), имеются нарушения целостности покрытия масляной краской, местами с отслоением до деревянного основания.

Имеется нарушение целостности линолеумного покрытия в учебном кабинете для обучающихся детей с ТМНР (местами порван), линолеум не закреплен около плинтуса (отходит от стены), настелен пластами.

В учебных кабинетах: № 6 (русского языка), № 1 кабинете трудового обучения для девочек (швейного мастерства), № 5 кабинете трудового обучения для мальчиков (мастерская) линолеумные пласты расходятся между собой в швах на стыке (в местах склейки швов), клей разошелся, имеются щели между линолеумными пластами. В мастерской для мальчиков линолеум местами порван (имеются отверстия) от ножек столярных столов.

В спортивном зале на 2-м этаже отсутствует часть плинтуса около стены и полом с линолеумным покрытием, между стеной и полом имеется щель с дефектами отделки стены.

В зоне рекреации: коридоре 2-го этажа имеется нарушение целостности линолеумного покрытия пола, пол застелен пластами линолеума разного по размеру, линолеум местами порван, края разорванного линолеума скреплены между собой железными скобами, имеются множественные заплатки с нарушением целостности, местами имеются рваные отверстия, что не обеспечивает гладкость напольного покрытия. На 1-м этаже около входа в образовательную организацию пол имеет бетонное основание, часть пола застелена пластом линолеума, не закрепленным (имеется щель) и не прилегающим плотно к основанию пола.

1.2. В нарушение п.1 ст. 2, ст. 10, 11, ст. 24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1., п.2.5.2, п.2.5.3., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.16, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка помещений пищеблока не позволяет проводить качественную влажную и генеральную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, так как покрытие стен, пола и потолков имеет нарушение целостности. Имеются дефекты в отделке помещений пищеблока между производственными цехами: отслаивается покрытие стены масляной краской на уровне окрашивания стены на высоте 1,5 м и около дверного косяка в подсобное помещение. Отделка стен в складском помещении для хранения овощей имеет множественное отслоение покрасочного слоя.

Стены производственных и подсобных помещений пищеблока выше уровня 1,7 метров выполнены невлагостойкими материалами (побелкой)

Нарушена отделка потолков с выпадением штукатурки в овощном цехе. Потолок имеет водяные разводы в мясном цехе.

1.3. В нарушение п.1 ст. 2, ст. 10, 11, ст. 24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 деревянная конструкция оконных рам местами с дефектами покрытия масляной краской в производственных цехах пищеблока, в овощном, мясном цехах имеется отслоение масляной краски на оконными рамах, подоконник имеет нарушение целостности покрытия масляной краской в мясном цехе, между оконными рамами и подоконником имеется щель, протыканная ватой, не заделанная влагостойким материалом. В кабинете литературы подоконник имеет нарушение целостности: между оконными рамами и подоконником имеется щель с выпавшим бетонным основанием, не заделанная влагостойким материалом. Деревянные рамы пропенены монтажной пеной между оконным проемом и рамами, без заделки влагостойким покрытием, вследствие чего имеется риск выпадения оконных рам и стекол при открытии окон для чистки оконных стекол по мере их загрязнения, что является нарушением

п.2.8.3. СП 2.4.3648-20, п.2.3.СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Нарушены общие требования при обеспечении водоснабжения и канализации:

2.1. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ст. 24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.6.1, п.2.6.3, п. 2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 отсутствует подводка горячей воды к раковинам для мытья рук в овощном цехе и мясо-рыбном цехе.

2.2. В нарушение п.1 ст. 2, ст.10, 11, ст. 24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.6.1, п.2.6.3, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для начальных классов (для учащихся 3-го и 4-го классов) на 2- этаже отсутствуют умывальные раковины с подачей холодной воды с устройствами систем подогрева воды.

2.3. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ст. 24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.6.1, п.2.6.3, п. 2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 в туалете для сотрудников установлена умывальная раковина с подводкой холодной воды без смесителя и без водонагревающего устройства для подачи горячей воды.

3. Нарушены требования к искусственному освещению помещений:

3.1. В нарушение п.1 ст. 2, ст. 10, 11, ст.24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 допускается несвоевременная замена вышедших из строя источников света – люминесцентных ламп (имеются перегоревшие лампы в потолочных светильниках) в учебных кабинетах: начальных классов (для 3-го класса), учебном кабинете для детей ТМНР, кабинете №3 (математики и СБО), кабинете литературы (перегорели 4 люминесцентные лампы), в пищеблоке (в овощном цехе).

3.2. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ст.24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 допускается использование системы общего освещения потолочными светильниками с разным типами: люминесцентными лампами со спектрами светового излучения: белый, естественно-белый и светодиодными лампами в одном помещении, а именно, в учебных помещениях: кабинете № 3 (математики и СБО), кабинете № 1 трудового обучения для девочек (швейное дело), кабинете № 5 (мастерской: столярное дело).

3.3. В нарушение п.1 ст. 2, ст. 10, 11, ст.24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию в учебных помещениях: начальных классов (для 3-го класса), кабинете № 1 трудового обучения для девочек (швейное дело), кабинете № 5 (мастерской), пылевлагодонепроницаемую конструкцию в пищеблоке (в овощном цехе).

3.4. В нарушение п.1 ст. 2, ст. 10, 11, ст.24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 отсутствует дополнительный источник искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле на учебную доску, для работы с которыми используется мел, в учебном кабинете литературы.

4. Нарушены общие требования к воздушно-тепловому режиму:

4.1. В нарушение п.1 ст. 2, ст.10, 11, ст.24, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.7.2. СП 2.4.3648-20, п.3.2.СП 3.1/2.4.3598-20 конструкция некоторых оконных рам не обеспечивать возможность проведения проветривания помещений, не имеет форточек и фрамуг, оконные рамы не открываются (старой конструкции), большинство окон не открываются в спортивном зале (из 7 окон конструкция окон не предусматривает наличие форточек у 5 окон (отсутствуют), также одно из двух окон с форточками имеет ветхие деревянные рамы) и кабинете № 6 (русского языка) окна расположены в учебном кабинете с двух сторон слева и сзади, из 6-ти окон имеет форточку 1 окно, конструкция 5 окон не предусматривает открытие оконных рам, что затрудняет проводить проветривание в этих помещениях в любое время года и чистку оконных стекол по мере их загрязнения и также

приводит к нарушению п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

5. Нарушены общие требования к организации здорового питания в образовательном учреждении:

5.1. В нарушении п.1 ст. 2, ст.11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6, п.2.4.6.1., п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9, п. 3.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" отсутствует цельнометаллический стол в овощном цехе для первичной обработки овощей. Для первичной обработки овощей используется стол с деревянной столешницей с нарушением целостности покрытия, с механическими повреждениями, не устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, что не допускает проведение влажной и генеральной уборки и является также нарушением п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

5.2. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6., п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 на пищеблоке образовательного учреждения допускается использование разделочного инвентаря с механическими повреждениями: лопатки деревянные, в т.ч. лопатка деревянная для П блюда использовалась при приготовлении блюд (гарнира) жаркое по-домашнему в соответствии с ежедневным меню на момент проверки. В производственном цехе пищеблока (мясо-рыбном цехе) используется доска разделочная с маркировкой «СМ» с микротрещинами, доска разделочная с маркировкой «СР» прогнила (черная) с одной стороны, толкушка для проталкивания сырого мяса с механическими повреждениями.

6. Нарушены общие требования к санитарному содержанию помещений:

6.1. В нарушение п.1. ст. 2, ст.11, ст.24, ч.1 ст.28, ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.3., п.2.4.9, п. 2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в учебных помещениях установлены мягкие стулья с тканевым покрытием в кабинете №1 трудового обучения для девочек (швейное дело), компьютерные стулья компьютерном классе, диван для учеников с ТМНР в учебном кабинете на 1 этаже. Скамьи в школьной столовой, имеют нарушение целостности покрытия, мелкие повреждения, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Покрывание ученической мебели не должно иметь дефектов и повреждений, должно быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, в кабинете №1 трудового обучения для девочек (швейное дело) спинки стульев имеют нарушение целостности покрытия.

6.2. В нарушение п.1. ст. 2, ст.11, ч.1 ст.28, ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.11.2., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20, п.2.9, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 в пищеблоке образовательного учреждения в моечном цехе пищеблока стол для сбора посуды с пластиковым покрытием столешницы около моечных ванн, в складском помещении деревянный стеллаж, покрытый масляной краской местами с повреждениями, нарушением целостности покрытия влагостойкими материалами, что не обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

6.3. В нарушение п.1. ст. 2, ст.11, ч.1 ст.28, ст. 29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений хранение выделенного отдельного промаркированного уборочного инвентаря осуществляется в шкафу, ведра сложены стопкой друг в друга, а не в специально отведенных местах.

7. Нарушены требования к прохождению периодических медицинских осмотров, профилактической вакцинации, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников образования:

7.1. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, ст.ст. 34,35,36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 при рассмотрении 29.10.2021 г. экспертного заключения № 01-591-2021-ГЗ от 22.10.2021г. представленного филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе, установлено, что отсутствуют (не представлены) личные медицинские книжки с занесением сведений о прохождении периодических медицинских осмотров, проведения профилактической вакцинации, прохождения гигиенической подготовки и аттестации из 37 сотрудников образовательного учреждения у 2-х сотрудников (внешних совместителей): Лысенко М.М., Чайниковой Ю.В. В соответствии с требованиями ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки.

7.2. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке у 1 сотрудника истекли сроки очередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: у Филипповой Ю.А. Двое сотрудников Николаев В.А., Ступникова А.А. из образовательной организации уволились.

7.3. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 из 35 представленных медицинских книжек пройден профилактический медицинский осмотр у 35 сотрудников согласно графику в апреле 2021 г, из них у 24-х сотрудников нет сведений в представленных личных медицинских книжках лабораторных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, у 25 сотрудников нет сведений серологических обследований на брюшной тиф при поступлении на работу (Заболотская Е.А., Репина Е.М., Филиппова Н.Г., Кажгина М.А., Шорохова Л.В., Ваганова Р.В., Старостина Е.С., Камская Л.Р., Зырянова В.А., Жукова Л.Б., Хабибрахманова А.А., Семенова Е.В., Гайнуллина Г.Н., Плетнев В.М., Ульянов Н.Г., Хазиева Е.Г., Бабушкина Л.Н., Глушкова Н.И., Мингазова Р.З., Бовыкина Г.А., Сергеева Е.Н., Ожгихина Е.И.). Из них двое сотрудников Николаев В.А., Ступникова А.А. из образовательной организации уволились (на момент проверки представлены личные медицинские книжки). У Решетникова В.Ю. в личной медицинской книжке нет сведений серологических обследований на брюшной тиф при поступлении на работу.

7.4. В нарушение п.1 ст. 2, ст.11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 из 35 представленных медкнижек на сотрудников образовательного учреждения у 21 сотрудника нет сведений о профилактических прививках в личной медицинской книжке (Заболотская Е.А., Зяблицева О.А., Федоренко Н.А., Хохлов М.А., Камская Л.Р., Зырянова В.А., Жукова Л.Б., Хабибрахманова А.А., Семенова Е.В., Гайнуллина Г.Н., Плетнев В.М., Ульянов Н.Г., Хазиева Е.Г., Бабушкина Л.Н., Глушкова Н.И., Мингазова Р.З., Бовыкина Г.А., Сергеева Е.Н., Ожгихина Е.И.), в т.ч. из них двое сотрудников Николаев В.А., Ступникова А.А. из образовательной организации уволились. Должностным лицом, директором Решетниковым В.Ю. на момент проверки не предоставлены иные документы, свидетельствующие о своевременном проведении периодических медицинских осмотров, профилактических прививок (иммунизации сотрудников) и проведению профилактической гигиенической подготовки и аттестации у данных сотрудников в полном объеме.

При визуальном осмотре применялось техническое средство фотоаппарат Canon Power Shot A3400 IS, с помощью которого были сделаны фотоснимки (прилагаются).

Сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): устранены нарушения п.6.3. выявленные на пищеблоке образовательной организации, расположенного по адресу: 612961, Кировская область, Вятскополянский район, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24: упорядочено хранение уборочного инвентаря, выделены отдельные места (полки) для раздельного хранения ведер.

Нарушений других нормативно-правовых актов, указанных в п.10 Решения заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Фалаховой Мадины Изваровны от 15.10.2021 № 017, не установлено.

В ходе проверки применялась фотосъемка фотоаппаратом Canon Power Shot A3400 IS.

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы отбора проб (образцов) от 18.10.2021 № 291.2 на 6-ти листах;

протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ: № 22245.2 от 22.10.2021 на 1 л. в 1 экз., № 22246.2 от 22.10.2021 на 1 л. в 1 экз., № 22247.2-22253.2 от 26.10.2021 на 1 л. в 1 экз.;

№ 22255.2- 22259.2 от 19.10.2021 на 1 л. в 1 экз., № 22260.2 от 19.10.2021 на 1 л. в 1 экз.,

Протокол измерения температуры готовых блюд № 22254.2 от 19.10.2021 на 1 л. в 1 экз.;

Протокол измерений параметров освещенности № 298.2-Ф от 18.10.2021 на 2-х л. в 1 экз.;

Экспертное заключение № 01-591-2021-ГЗ от 22.10.2021г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе на 2-х л. в 1 экз.,

Экспертное заключение № 01-602-2021-ГЗ от 27.10.2021г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе на 2-х л. в 1 экз.

Протокол осмотра от 18.10.2021 на 5-ти листах,

Протокол опроса от 18.10.2021 на 3-х листах,

Объяснение от 29.10.2021 на 1-м листе.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0138 от 29.10.2021 на 2^х л. в 1 экз., Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0139 от 29.10.2021 на 2^х л. в 1 экз. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0140 от 29.10.2021 на 2^х л. в 1 экз.

ведущий специалист-эксперт территориального отдела




Напольских И.В.

Тел. (83334) 6-45-86

e-mail: Napolskikh_IV@43.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

«23» 10 2024 г.   
« _____ » _____ должность _____ Ф.И.О. _____ (подпись)