



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в
Вятскополянском районе
612900, г.Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а**

Территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Кировской области в
Вятскополянском районе
г.Вятские Поляны,
ул.Лермонтова 17-а,
Кировской области

(место составления акта)

« 13 » февраля 20 15 г.

(дата составления акта)

15.ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0191**

с 03.02.2015г. по 13.02.2015г

По адресу: **Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида города Вятские Поляны Кировской области, 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская , д. 24 , 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская , д.8**

на основании распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Балакина Андрея Александровича № 0191 от 22.12.2014г. была проведена **плановая выездная проверка** в отношении: **Муниципального казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида города Вятские Поляны Кировской области (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида), ИНН4307004517**

612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская , д. 24

Место фактического осуществления деятельности:

612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская , д. 24

612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская , д. 8

Дата и время проведения проверки:

03 февраля 2015г. с 09час.00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2,5 часа

03 февраля 2015г. с 13час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1,0 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (3,5 часа)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области ТО в Вятскополянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

« 09 » января 2015 г.
Дата

09: 00
Время


Подпись

Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

**Специалист-эксперт Филипова Ирина Викторовна
помощник врача-эпидемиолога Токарева Вера Аркадьевна
фельдшер-лаборант Набиева Гульсира Гайфиевна.**

При проведении проверки присутствовали: **директор школы Бабушкина Людмила Николаевна**

В ходе проведения проверки установлено:

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида г. Вятские Поляны расположена на обособленной территории по адресу: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, площадью 5489 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области от 22.05.2014г. 43-АГ 035116).

Участок имеет металлическое ограждение, функциональное зонирование, выделены зоны: зона застройки, физкультурная площадка, хозяйственная зона, пришкольный участок. Учебное здание в кирпичном исполнении площадью 896,7 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области от 28.01.2008г. 43-АВ 006378), год постройки основного здания 1901г, пристроя 1994г.

Для сбора ТБО оборудована площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, на которой установлен металлический контейнер с крышкой. Имеется договор на утилизацию ТБО с МП «Благоустройство города Вятские Поляны» от 24.12.2014г. за № 1-204.

Устав учреждения утвержден постановлением администрации города Вятские Поляны Кировской области № 2374 от 22.11.2011г.

Здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением, канализацией. Центральным отоплением. Имеется подводка горячей воды в пищеблок, медицинский кабинет. На момент проверки все системы функционируют. Водопроводная вода холодного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 1135-1137 от 04.02.2015г.). Питьевой режим мастерских организован бутилированной водой и одноразовой посудой, в здании школы имеется стационарный питьевой фонтанчик.

В учебном здании выделяются следующие группы помещений: учебные классы, спортивный зал, административно-хозяйственные помещения, пищеблок. Учебный процесс организован не по кабинетной системе. Имеется кабинет информатики с ПВЭМ, оборудованный одноместными столами и регулируемыми креслами, ученической мебелью. Уровни шума и ЭПМ на рабочих местах у компьютеров не превышают предельно допустимые значения, о чем свидетельствуют протоколы измерений предельно допустимых

уровней шума филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 4 от 03.02.2015г. и измерений напряженности электромагнитного поля № 4 от 03.02.2015г.

Имеется общешкольный гардероб с вешалками и ячейками для обуви.

Санитарные узлы размещены отдельно для мальчиков и девочек. Установлено санитарно-техническое оборудование – унитазы, умывальные раковины с подводкой холодной воды, электрополотенца.

Все основные учебные помещения имеют естественное освещение. Расположение цветов не снижает уровень естественной освещенности. В учебных классах установлены светильники с люминесцентными лампами, все лампы в исправном состоянии, при замене ламп соблюдается спектр цветоизлучения. В жилых комнатах общежития, банно-прачечном блоке, туалетах установлены лампы накаливания. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 6 у светильников с люминесцентными лампами старые, с трещинами плафоны, что затрудняет их чистку и мытье. Классные доски в учебных кабинетах оборудованы софитами. Хранятся использованные и новые люминесцентные лампы в специально выделенном помещении в отдельно стоящем здании склада. Имеется договор на утилизацию люминесцентных ламп с ООО «Экотех» № 54/л от 30.12.2014г.

В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки в рекреации 2-го этажа, кабинете № 6 со следами протечек крыши здания, по потолкам рекреации и в кабинете начальных классов имеются глубокие трещины. В кабинете информатики отделка стен выполнена обоями, документы, подтверждающие возможность проведения влажной уборки и их дезинфекцию не предоставлены. В туалете для мальчиков в зоне умывальных раковин со стены отпала отделочная плитка. Все это делает невозможным качественное проведение влажных уборок и моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п.12.3, п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция в учебных помещениях естественная. Проветривание осуществляется через форточки. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.2, п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п.4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее по тексту СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) температура воздуха в кабинетах №№ 3, 5, 8, 7, 9, 10, мастерской и спортивном зале (в 100% замеров) выше допустимых уровней, а относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 3, 5, 8, 7, 9, 10, мастерской и спортивном зале (в 100%) ниже допустимых уровней, о чем свидетельствует протокол измерений микроклимата филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 9 от 03.02.2015г.

Мебель в классах промаркирована, в основном, одного размера. Рассаживание учащихся проводится с учетом заболеваний органов зрения и слуха, а не в соответствии возрастно-ростовым особенностям детей и подростков. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 учащиеся I ступени образования не обеспечены ученической мебелью (школьной партой), обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Обучение в школе организовано по триместрам. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность урока в первом классе - 35 минут, в остальных - 45 минут. Занятия проходят в первую смену. Учебные занятия начинаются в 08ч.00мин., нулевые уроки не проводятся. При анализе учебного плана выявлено следующее: учебный план школы составлен с соблюдением требований СанПиН максимально допустимые нагрузки не превышают санитарных норм. В школе обучается 113 учащихся.

Помещения медицинского назначения представлены медицинским кабинетом -отделка выполнена в соответствии с требованиями СанПиН- на полу линолеумной покрытие, стены и потолки окрашены. В наличии кушетка, весы, ростомер, бактерицидная лампа, шкаф для

хранения медицинской документации, шкаф для хранения фармацевтических препаратов и перевязочного материала, шкаф для хранения уборочного инвентаря. Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договором на оказание медицинских услуг с КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» фельдшер на 0.25 ставки. Осмотр школьников на педикулез проводится после каникул с записью в соответствующем журнале.

Организовано двухразовое горячее питание школьников на сумму 90 рублей в день на учащегося.

Для приема пищи учащимися выделены две большие перемены по 20 минут после третьего и четвертого уроков.

Пищеблок имеет в своем составе следующие помещения:

- Горячий цех, в котором установлено технологическое оборудование: 6-ти конфорочная электрическая плита, электросковорода, жарочный шкаф, универсальный привод (для приготовления картофельного пюре и нарезки овощей для салатов), мармит, цельнометаллические производственные столы, весы для готовых блюд. В зоне мытья кухонной посуды в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.5.4, п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 отсутствует вторая моечная ванна для мытья кухонной посуды, для мытья кухонной посуды установлена одна бытовая ванна. Помещение горячего цеха оборудовано механической вентиляцией.
- Мясной цех, в котором установлены цельнометаллические производственные столы, моечные ванны и умывальная раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, весы для сырой продукции, колода для рубки мяса. В мясном цехе проводится обработка яиц, имеются промаркированные емкости и инструкции по обработке.
- В овощном цехе установлена моечная ванна, умывальная раковина для мытья рук, стеллаж для хранения инвентаря. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. п.4.1 (приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 для обработки сырых овощей используют деревянный стол, который установлен в зоне моечной ванны кухонной посуды, тем самым нарушая поточность последовательность (поточность) технологических процессов – не исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1. СП 2.3.6.1079-01. В моечном отделении установлено 5 ванн для мытья столовой посуды, решетки для просушивания и стеллажи для хранения посуды. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.5.10, п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды у моечных ванн для мытья столовой посуды.

Разделочный инвентарь – доски, ножи имеются в необходимом количестве, промаркирован.

Выделено несколько помещений для хранения пищевых продуктов (три помещения): склад для хранения сыпучих продуктов со стеллажами, там же установлены холодильники, это помещение оборудовано прибором для измерения температуры и влажности; овощной склад и помещение, где установлена холодильная камера. Во всех холодильниках имеются контрольные термометры, условия хранения продуктов и суточных проб соблюдаются. Завоз продуктов обеспечивает отдел питания при городском управлении образования администрации г.Вятские Поляны.

Выдача пищи проводится после бракеража готовых блюд с отметкой в специальном журнале с разрешением на выдачу пищи. Все работники пищеблока ежедневно осматриваются на наличие порезов, ссадин, гнойничковых заболеваний на кожных покровах, опрашиваются на наличие катаральных явлений верхних дыхательных путей с осмотром зева. Проводится бракераж поступающих пищевых продуктов. Персонал обеспечен санитарной одеждой. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми. После каждого приема пищи

столы моют горячей водой с мылом. Созданы все условия для соблюдения правил личной гигиены учащимися - умывальники размещены перед входом в обеденный зал.

Имеется примерное меню для учащихся школы, согласованное с ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, на все изготавливаемые блюда и кулинарные изделия имеются технологические карты. При лабораторном исследовании готовой пищи на микробиологические показатели установлено, что пробы «щи с мясом и со сметаной», «биточки из говядины», «рожки отварные с маслом» соответствуют требованиям п. 9.16.18 раздела 1 "Требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (протоколы № 1138-1140 от 06.02.2015г филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе). При исследовании смывов с предметов внешней среды в пищеблоке БГКП не обнаружены, о чем свидетельствуют протоколы лабораторных испытаний № 1142-1151 от 04.02.2015г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе.

Мастерская по деревообработке расположена по адресу: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 8, на основании договора аренды нежилого помещения с ИП Лапшиной С.В. за № 5 от 19.08.2014г., имеет в своем составе одно помещение мастерской с естественным освещением, помещение преподавателя, туалет. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.1, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещении мастерской расположенной по адресу: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 8 не оборудовано механической вытяжной вентиляцией. Кроме того в данном помещении отсутствует система естественной вентиляции. И как следствие, превышение концентрации пыли в мастерской у деревообрабатывающего станка, что подтверждается протоколом исследования воздуха закрытых помещений филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 5 от 03.02.2015г. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.4.27, п.5.10, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещении мастерской расположенной по адресу: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 8 отсутствует умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Деревообрабатывающий станок в мастерской установлен непосредственно на полу с линолеумным покрытием, а не на специальном фундаменте.

На проведение мероприятий по дератизации, дезинфекции, дезинсекции имеется договор с ОАО «Кировский областной центр дезинфекции» № 101 от 30.12.2014г. кратность обработок соблюдается (ежемесячно).

Медицинский осмотр персонал школы проходит в соответствии с графиком. Проведена вакцинация персонала против гриппа осенью 2014г. Представлены медицинские книжки на всех работающих в количестве 31шт.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, с инструкциями по применению.

В ходе плановых мероприятий по контролю в муниципальном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида города Вятские Поляны Кировской области (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида), 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, место фактического осуществления деятельности: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 8, 03.02.2015г. с 09ч.00мин до 11ч.30мин. и 13ч.00мин до 14ч.00мин. выявлены нарушения требований санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в

нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и организации питания в общеобразовательных учреждениях:

1. Нарушены требования к воздушно-тепловому режиму:

1.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.2, п.6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), п.4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее по тексту СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) температура воздуха в кабинетах №№ 3, 5, 8, 7, 9, 10, мастерской и спортивном зале (в 100% замеров) выше допустимых уровней, а относительная влажность воздуха в кабинетах №№ 3, 5, 8, 7, 9, 10, мастерской и спортивном зале (в 100%) ниже допустимых уровней, о чем свидетельствует протокол измерений микроклимата филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 9 от 03.02.2015г.

1.2. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.1, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещении мастерской расположенной по адресу: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 8 не оборудовано механической вытяжной вентиляцией. Кроме того в данном помещении отсутствует система естественной вентиляции. И как следствие, превышение концентрации пыли в мастерской у деревообрабатывающего станка, что подтверждается протоколом исследования воздуха закрытых помещений филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе № 5 от 03.02.2015г.

2. Нарушены требования к оборудованию помещений:

2.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 учащиеся I ступени образования не обеспечены ученической мебелью (школьной партой), обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

2.2. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.5.4, п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01 отсутствует вторая моечная ванна для мытья кухонной посуды, для мытья кухонной посуды установлена одна бытовая ванна.

2.3. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.5.10, п.5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды у моечных ванн для мытья столовой посуды.

2.4. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" п. п.4.1 (приложение 1) СанПиН 2.4.5.2409-08 для обработки сырых овощей используют деревянный стол, который установлен в зоне моечной ванны кухонной посуды, тем самым нарушая поточность последовательность (поточность) технологических процессов – не исключаяющую встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1. СП 2.3.6.1079-01.

2.5. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.4.27, п.5.10, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещении мастерской расположенной по адресу: 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 8 отсутствует умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Деревообрабатывающий станок в мастерской установлен непосредственно на полу с линолеумным покрытием, а не на специальном фундаменте.

3. Нарушены требования к помещениям:

3.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки в рекреации 2-го этажа, кабинете № 6 со следами протечек крыши здания, по потолкам рекреации и в кабинете начальных классов имеются глубокие трещины. В кабинете информатики отделка стен выполнена обоями, документы, подтверждающие возможность проведения влажной уборки и их дезинфекцию не предоставлены. В туалете для мальчиков в зоне умывальных раковин со стены отпала отделочная плитка. Все это делает невозможным качественное проведение влажных уборок и моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п.12.3, п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Нарушены требования к искусственному освещению:

4.1. В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете № 6 у светильников с люминесцентными лампами старые, с трещинами плафоны, что затрудняет их чистку и мытье.

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.4. КоАП РФ.

Ответственный за совершение правонарушения – юридическое лицо – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида г. Вятские Поляны.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**
- нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Филипова И.В.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Специалист-эксперт

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Филипова И.В.

Прилагаемые документы:

Протоколы микробиологических и санитарно-гигиенических исследований водопроводной воды № 1135-1137 от 04.02.2015г., протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов № 1138-1140 от 06.02.2015г., протокол лабораторных исследований смывов с чистой посуды на БГКП № 1142-1151 от 04.02.2015г., протокол лабораторных исследований смывов на иерсинии № 1152-1154 от 11.02.2015г., протокол измерений освещенности, коэффициента пульсации № 9 от 03.02.2015г., протокол измерений микроклимата № 9 от 03.02.2015г.,

протокол измерений предельно-допустимых уровней шума № 4 от 03.02.2015г., протокол измерений напряженности электромагнитного поля № 4 от 03.02.2015г., протокол исследования воздуха закрытых помещений № 5 от 03.02.2015г., протокол лабораторных испытаний йодированной соли на содержание йода № 1141 от 06.02.2015г.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил

муниципальным казенным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида города Вятские Поляны Кировской области (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида), 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская , д. 24 № 0008 от 13.02.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт



И.В. Филипова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«13» февраля 2015 г.

Дата



Подпись

Ф.И.О.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Вятскополянском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ № 0008
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

г.Вятские Поляны

13 февраля 2015 года

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности в муниципальном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида города Вятские Поляны Кировской области (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида), 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, 03.02.2015г. с 09ч.00мин до 11ч.30мин. и 13ч.00мин до 14ч.00мин. и при рассмотрении акта от 13 февраля 2015г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: ст. 24, ст.11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.6.1, п.6.11, п.5.3, п.4.28, п.12.3, п.12.6, п.7.2.9, п.4.27, п.5.10, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.4, п.5.8, п.5.10, п.5.11, п.4.1 (приложение 1), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.16, СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Оборудовать механическую вытяжную вентиляцию в мастерской
Срок исполнения: 31.12.2016г.
2. Обеспечить учащихся I ступени образования ученической мебелью (школьной партой), с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
Срок исполнения: 01.03.2017г.
3. Установить вторую моечную ванну для мытья кухонной посуды.
Срок исполнения: 01.09.2015г.
4. Оборудовать моечные ванны для мытья столовой посуды гибкими шлангами с душевыми насадками
Срок исполнения: 01.09.2015г.
5. Приобрести цельнометаллический производственный стол для обработки сырых овощей, установить его в овощном цехе.
Срок исполнения: 31.12.2015г.

6. Установить станки в мастерской на специальном фундаменте.

Срок исполнения: 31.12.2016г.

7. Установить умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды в мастерской.

Срок исполнения: 31.12.2016г.

8. Провести замену кровли здания школы

Срок исполнения: 01.03.2017г.

9. Отремонтировать потолки в рекреации 2-го этажа и учебном кабинете № 6.

Срок исполнения: 01.03.2017г.

10. Отделку стен в кабинете информатики выполнить материалами, позволяющими проведение влажной уборки и их дезинфекцию

Срок исполнения: 31.12.2016г.

10. Установить новые плафоны на светильники с люминесцентными лампами в кабинете № 6

Срок исполнения: 31.12.2015г.

Ответственность возлагается на муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида города Вятские Поляны Кировской области (специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида), 612961, Кировская область, г.Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, в лице законного представителя – директора Бабушкиной Людмилы Николаевны.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г.Вятские Поляны ул.Лермонтова д.17а в срок: 02.09.2015г., 10.01.2016г., 10.01.2017г., 02.03.2017г.

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе



И. В. Филипова

И. В. Филипова

Предписание получил: 13 февраля 2015г.

Директор школы
(руководитель (должностное

(подпись)

Л. Н. Бабушкина
(фамилия, имя, отчество)