

г. Вятские Поляны

« 25 » февраля 20 19 г.  
16 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 6

По адресу/адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, 24 на основании: распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 6 от 01.02.2019 была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны".

Дата и время проведения проверки:

“ 7 ” февраля 20 19 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 25 ” февраля 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны" Решетников Владимир Юрьевич 01.02.2019 в 09 час.00 мин.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Порубов Дмитрий Николаевич государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору – старший инспектор ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны.

При проведении проверки присутствовали: директор Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны" Решетников Владимир Юрьевич.

**В ходе проведения проверки:**

Установлено следующее:

**Наименование учреждения:** Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Вятские Поляны"

**Юридический адрес:** 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, 24.

**Руководитель:** Решетников Владимир Юрьевич

**Адрес места нахождения зданий, помещений и сооружений учреждения:** Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, 24.

**Класс функциональной пожарной опасности** по ст. 32 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123-ФЗ: **Ф4.1**

**Содержание территории:** Территория школы огорожена металлическим забором, имеются одни въездные ворота. Территория вдоль здания свободна, обеспечивает проезд пожарной техники, кругового проезда не имеется.

**Наружное противопожарное водоснабжение:** на территории школы водоисточников не имеется. На расстоянии около 200 м от школы имеется 2 ПГ.

**Содержание зданий и помещений:**

**Характеристика здания:** Здание двухэтажное, 3-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия деревянные оштукатуренные, крыша двускатная, конструкции крыши деревянные, кровля металлическая.

**Отопление:** центральное, водяное.

**Вентиляция:** естественная, в помещениях пищеблока, вентиляция местная принудительная.

**Электрооборудование:** Электропроводка осветительной сети проложена под штукатуркой. Имеется график планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования. Назначен ответственный за электрохозяйство. Здание школы оборудовано молниезащитой.

**Первичные средства пожаротушения:** В здании школы имеется внутренний противопожарный водопровод, всего 2ПК, которые проверены на водоотдачу 11.05.2018 ООО «ТСО». Всего в здании школы 13 огнетушителей, проверены, заведен журнал учета.

**Огнезащитная обработка:** Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом. Огнезащитное средство «Аттик-МС». Огнезащитная обработка проведена Вятско-полянским районным отделением КОО ВДПО. Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций проведены.

**Пути эвакуации:** С первого и со второго этажа школы имеется по два выхода непосредственно наружу. С восточной стороны здания школы со второго этажа имеется наружная пожарная лестница, предоставлен протокол испытания от 04.02.2019г ООО «ТСО. Стены в коридоре (холле) оштукатурены и покрашены водно-дисперсионной краской. Двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрываемыми запорными устройствами (засовами). Разработан и вывешен на видном месте план (схема) эвакуации людей при пожаре и инструкция, определяющие действия персонала при пожаре. Пути эвакуации имеют искусственное и естественное освещение. Аварийное эвакуационное освещение в проходах, служащих для эвакуации людей имеется.

**Автоматические пожарные установки:** Помещения школы защищены автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и оснащены системой оповещения и управления людей при пожаре (СОУЭ). Из здания школы имеется вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.

**Обслуживание АПС и СОУЭ:** Договор на обслуживание и передачи извещения о пожаре АПС и системы оповещения заключен с ООО «ТСО» №726-м от 09.01.2019. Инструкции по эксплуатации установки, журналы учета ТО и неисправности установок имеются. Инструкция о действиях дежурного персонала в случае поступления сигналов «Тревога», «Пожар», «Повреждение» имеется. Приемно-контрольные приборы и пусковые устройства чистые, клеммные колодки закрыты крышками. Имеется основной ввод 220 В и встроенная в прибор аккумуляторная батарея.

**Организация обеспечения пожарной безопасности:**

Предоставлен приказ директора школы «О назначении лица ответственного за противопожарное состояние объекта», назначено ответственное лицо за противопожарное состояние школы и прилегающей территории, за состояние первичных средств пожаротушения. Приказом директора школы «О противопожарном режиме в учреждении» запрещено хранение ЛВЖ, сжигание травы и мусора, курение в помещениях и на территории, определен порядок проведения огневых работ, порядок обесточивания электрооборудования после окончания рабочего дня, порядок действий при возникновении пожара, порядок проведения противопожарных инструктажей. Ежегодно разрабатывается план мероприятий по пожарной безопасности, проводятся практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара. С работниками 2 раза в год проводится инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журнале. Разработан и вывешен план (схема) эвакуации людей при пожаре и инструкция, определяющие действия персонала при пожаре. Предоставлены удостоверения о прохождении ПТМ директором и заведующим хозяйством (№ 0001948 от 19.12.17, №79 от 20.05.16)

**Выявлены нарушения обязательных требований:**

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены | Лицо, допустившее нарушение |
|-------|---|---|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3   |                             |

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

